

Prot **DO**

A mezzo PEC

MP GERE 2-4

REV 1 del 26-05-14

<b>SICILIACQUE SPA</b>
Prot. Uscita
<b>001-0003269-GEN/2022</b>

BARCODE: -001.0903566- 06-05-2022 - 11:04:45

Ai comuni di **Buseto Palizzolo, Calatafimi, Custonaci, Gibellina, Erice, Montevago, Santa Margherita Belice, Paceco, Partanna, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita**

Ad **AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini**

**OGGETTO:** interruzione energia elettrica centrale Diga Garcia.

Con la presente si comunica che dalle ore 22:15 del 05/06/22 si è interrotto il trattamento presso l'impianto di Potabilizzazione di Sabuca di Sicilia a causa di un guasto improvviso alla linea elettrica Enel che alimenta la centrale di sollevamento della Diga Garcia. Ciò ha determinato l'interruzione dell'erogazione idrica a tutti i comuni in indirizzo.

Sono rimaste attive esclusivamente le seguenti forniture:

- Alcamo: 15 l/s
- Erice Casa Santa: 60 l/s
- Trapani frazioni Fulgatore e Ummari: 10 l/s.

Come comunicato per le vie brevi dai tecnici Enel, il ripristino dell'erogazione avverrà entro le ore 20.00 di oggi 06/05/22, consentendo nelle 12 ore successive il riavvio del trattamento e quindi il riavvio degli acquedotti Montescuro Ovest ramo basso e Alto.

Ciò significa che nella notte saranno riattivate le forniture in maniera ridotta ed entro il primo pomeriggio del 07/05/22 si raggiungeranno i valori di norma.

**Siciliacque S.p.A.**

Il Direttore Operativo

(Ing. Massimo Burrano)

